Water-Safety-Plan

12. November 2022, Anthering

Wieviele Bakterienzellen sind in einem Glas (200 ml) Trinkwasser enthalten?

Antwort A: gar keine, Trinkwasser ist steril

Antwort B: ein paar wenige, ganz steril ist nicht möglich

Antwort C: maximal 20.000 (nach Österr. TWV [100 KBE/ml])

Antwort D: eine halbe Million bis 50 Millionen

Antwort E: > 1 Milliarde

Wasserversorgung in Österreich

Die Fakten

5.500 Wasserversorger
versorgen mit
78.000 km Wasserleitung
90 % der Österreichischen
Bevölkerung

Vom Versorger in das Gebäude

Gut geschützt & gut durchströmt

Vom Versorger in das Gebäude

Gut geschützt & gut durchströmt

- Professionelles Management
- Permanente Überwachung, Wasseranalysen
- Qualitätssicherungssysteme
- Qualifiziertes Fachpersonal, Weiterbildung

Die Übergabestelle/Übernahmestelle

Wechsel des Verantwortungsbereiches

1	Hauptabspernung
2	Wasserzähler
3	Absperrung mit Entleerung
4	Rückflussverhinderer
5	Manometer
6	Filter
7	Druckminderer
8	Absperrung mit Entleerung

Die Hausinstallation

Die Gesamtheit aller Komponenten nach der Übergabestelle

Die Wasserverteilung

Der oft lange Weg bis zur Entnahmestelle

Die Übergabestelle/Übernahmestelle

Die Verantwortungsbereiche

Unser Trinkwasser

Qualitätskriterien

- Trinkwasser muss geeignet sein, ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet zu werden.
 - Grenzwerte gelten am Austritt der Zapfstellen zur Entnahme von Trinkwasser
- ...und natürlich auch an der Übergabestelle durch den Wasserversorger!

Unser Trinkwasser

Qualitätskriterien

- Organoleptische Parameter (Geruch, Geschmack, Aussehen)
- Physikalische Parameter (Temperatur, Leitwert, pH-Wert, Redoxwert)
- Chemische Parameter (Organische und anorganische Inhaltsstoffe)
- Mikrobiologische Parameter (Mikroorganismen)

Unser Trinkwasser

Qualitätskriterien

- Parameter Absolute Grenzwerte
- Indikatorparameter Konzentration, bei deren Überschreitung die Ursache zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. welche Maßnahmen erforderlich sind.

Unser Trinkwasser

Mikrobiologische Parameter gemäß Trinkwasserverordnung

Für nicht desinfiziertes Trinkwasser

Indikatorparameter	Wert	Einheit
KBE 22 (koloniebildende Einheiten bei 22 °C Bebrütungstemperatur)	100	Anzahl/ml
KBE 37 (koloniebildende Einheiten bei 37 °C Bebrütungstemperatur)	20	Anzahl/ml
coliforme Bakterien	0	Anzahl/100 ml
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) (Anmerkung 1)	0	Anzahl/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0	Anzahl/100 ml

Für desinfiziertes Trinkwasser

Indikatorparameter	Wert	Einheit
KBE 22 (koloniebildende Einheiten bei 22 °C Bebrütungstemperatur)	10	Anzahl/ml
KBE 37 (koloniebildende Einheiten bei 37 °C Bebrütungstemperatur)	10	Anzahl/ml
coliforme Bakterien	0	Anzahl/250 ml
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)	0	Anzahl/250 ml
Pseudomonas aeruginosa	0	Anzahl/250 ml

Unser Trinkwasser

Die Mikrobiologie – Vermehrung durch Zellteilung (Verdopplung)

Unser Trinkwasser

Die Mikrobiologie – Vermehrung in Abhängigkeit von der Temperatur

Unser Trinkwasser

Die Folgen von Stagnation

Die Hausinstallation

Nutzerverhalten

Was ist im Betrieb zu beachten?

Die drei Hauptfaktoren

EU-Trinkwasserrichtlinie 2020/2184

über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

- Risikobewertung der Hausinstallationen
- Parameterwert für Legionellen für die Risikobewertung (< 1000 KBE / l $\pm$ 100 KBE / 100 ml)
- Schulung von Installateuren und Unterrichtung der Verbraucher
- Umzusetzen in nationales Recht bis 12. Jänner 2023

Europäische Trinkwasser-Richtlinie

Der Fahrplan

Die Verantwortung des Betreibers

schaft Anforderungen für Planer und Errichter

Der Verkehrssicherungspflichtige muss die Anlage für die Benutzer in verkehrssicherem und gefahrlosem Zustand erhalten und diese vor Gefahren schützen.

OGH DER OBERSTE GERICHTSHOF **10b269/00s (22.10.2001)**

Ermitteln von Spülintervall und -dauer

ÖNORM B 1921

■ ÖNORM B 5019

Hygienerelevante Planung, Ausführung, Betrieb, Überwachung und Sanierung von zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen

■ ÖNORM B 5021

Dezentrale Trinkwassererwärmungsanlagen – Mikrobiologische Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit und deren Überwachung

■ Änderung

- Technik → ÖNORM B 2531 (in Überarbeitung)
- Betrieb → ÖNORM B 1921 (Stellungnahmefrist 15. Dezember 2022)

Wassersicherheitsplan (WSP)

TECHNICAL REPORT

CEN/TR 17801

RAPPORT TECHNIQUE

TECHNISCHER BERICHT

February 2022

ICS 13.060.20; 91.140.60

English Version

Guidelines for water safety plan concept in buildings

Lignes directrices relatives au plan de gestion de la
sécurité sanitaire de l'eau dans les bâtiments

Leitfaden für die Umsetzung des Water Safety Plan
Konzeptes in Gebäuden

„Der in diesem Dokument beschriebene Wassersicherheitsplan basiert auf den Grundsätzen des prozessorientierten Risikomanagements der EN 15975-2 für Trinkwasserversorgungssysteme und unterstützt die Umsetzung der Europäischen Trinkwasserrichtlinie 2020/2184/EU.“

Risikomanagement

Wassersicherheitsplan (WSP)

Wassersicherheitsplan (WSP)

Wassersicherheitsplan (WSP)

Systembewertung Systemanalyse/Gefährdungsanalyse

- Festhalten aller möglichen Gefahrenpunkte sowohl im Normalbetrieb als auch unter allen denkbaren Abweichungen
- Keine Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und möglichen Auswirkungen

TIPP: Weg des Wassers in der Installation vom Point of Entry bis zum Point of Use folgen.

Wassersicherheitsplan (WSP)

Systembewertung

- Nutzungshäufigkeit (z. B. mehrmals täglich/täglich/seltener)
- Temperatur Kaltwasser (z. B. $\leq 20\text{ °C}$ / $20 - 25\text{ °C}$ / $\geq 25\text{ °C}$)
- Temperatur Warmwasser (z. B. $\leq 50\text{ °C}$ / $50 - 55\text{ °C}$ / $\geq 55\text{ °C}$)
- Temperatur Umgebung / Armatur (z. B. $< 20\text{ °C}$ / $20 - 25\text{ °C}$ / $25 - 30\text{ °C}$ / $\geq 30\text{ °C}$)
- Temperaturabfall ab Warmwasserbereiter/ Länge der nicht zirkulierenden Stichelung
- Aerosolbildung

Wassersicherheitsplan (WSP)

Systembewertung Risikobewertung

- Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der möglichen Auswirkungen

z. B.: Risikomatrix 3x3

Eintrittswahrscheinlichkeit	Mögliche Auswirkung		
	Gering	Mittel	Hoch
Niedrig	1	2	3
Mittel	2	3	4
Hoch	3	4	5

Wassersicherheitsplan (WSP)

Systembewertung Risikobewertung

TIPP: 4x4 (meist objektiver)

Eintrittswahrscheinlichkeit	Mögliche Auswirkung			
	Gering	Moderat	Erheblich	Hoch
Niedrig	1	2	3	4
Moderat	2	3	4	5
Erheblich	3	4	5	6
Hoch	4	5	6	7

Wassersicherheitsplan (WSP)

Risikobeherrschung Festlegen von Maßnahmen

- Priorisierung anhand der Risikobewertung
- Bei nicht-tolerierbarem Risiko Maßnahmen festlegen
- Bereits bestehende Maßnahmen berücksichtigen

TIPP: Maßnahmen zur Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit

Wassersicherheitsplan (WSP)

Risikobeherrschung Validieren der Maßnahmen

- Kontrollpunkte festlegen (Aufwand & Häufigkeit berücksichtigen)
- Sollwerte und zulässige Abweichungen
- Handlungsvorgaben im Fall von unzulässigen Abweichungen
- Verantwortlichkeiten definieren
- Häufigkeiten für die Kontrollen festlegen

Wassersicherheitsplan (WSP)

Wassersicherheitsplan (WSP)

Wassersicherheitsplan (WSP)

Qualitätssicherung des
Trinkwassers im Gebäude

office@forum-wasserhygiene.at
www.forum-wasserhygiene.at